

Standabdeckungen – allgemeine Informationen

Standabdeckungen in den Hallen 1-12 und 4A und 7A sind generell mindestens schwer entflammbar (nach der DIN 4102r B1 oder nach der EN 13501-1, B) auszuführen und ab einer zusammenhängend überdeckten Fläche von max. 30 m² mit einer Sprinkleranlage zu versehen.

Auf eine Sprinkleranlage kann nur dann verzichtet werden,

- wenn es sich um eine Metall-Rasterdecke mit einem Öffnungsmaß von mindestens 1 x 1 cm handelt und, unter Berücksichtigung von Beleuchtungskörpern und ähnlicher Einbauten, die horizontale Öffnungsfläche mindestens 50% beträgt, oder
- wenn es sich um Textilien handelt, die von der VdS Schadenverhütung GmbH Köln zum Einsatz innerhalb von gesprinklerten Risiken zugelassen sind, Bezugsquellen finden Sie rechts auf dieser Seite.

Wichtig:

Standabdeckungen sind in jedem Fall (unabhängig von ihrer Größe und der Art der Ausführung) über das Formular P2 des Servicehandbuches anzumelden und benötigen immer die schriftliche Zustimmung der NürnbergMesse GmbH, Abteilung 401/Brandschutz und der Feuerwehr Nürnberg. Für die Halle 4A und 7A gelten abweichende Regelungen. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an den Brandschutzbeauftragten der NürnbergMesse.

Jürgen Gollwitzer

Veranstaltungstechnik/Brandschutz

technical services/Fire Prevention

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 76

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-86 56

juergen.gollwitzer@nuernbergmesse.de

www.nuernbergmesse.de

Grundsätzliche Anforderungen an Gitternetzgewebe und Stoffe mit Schmelzsicherung (Smoke Out)

Oben genannte Materialien können bei ingeschossigen Standbauten zur Abdeckung von Flächen über 30 m² verwendet werden, sofern sie als schwerentflammbar nach der DIN 4102 (B1) oder nach der EN 13501-1 (B) zertifiziert und gleichzeitig von der VdS Schadenverhütung GmbH Köln zum Einsatz innerhalb von gesprinklerten Räumen ohne Risiken zugelassen sind.

Beim Einbau von Gitternetzen und Smoke Out am Messestand ist zu beachten:

- Ein Durchhängen der Gewebepläne ist durch starkes Verspannen zu vermeiden.
- Die Gewebepläne ist horizontal und ausschließlich einlagig zu verspannen.
- Einbauhinweise des Herstellers zur Sicherstellung der Sprinklertauglichkeit der Stoffe sind unbedingt zu beachten.
- Hallengänge dürfen nicht überspannt werden.

Beim Einbau von Gitternetzen ist außerdem zu beachten:

- Die maximal zulässige, frei (d.h. ohne Verstrebungen) überspannte Fläche beträgt 30 m².
- Die maximal zulässige, zusammenhängende Abdeckung in den Messehallen ist mit dem Brandschutzbeauftragten Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 76 abzuklären.
- Der vertikale Abstand zwischen Sprinkler und Gewebepläne darf an keiner Stelle 0,5 m unterschreiten.

Beim Einbau von Smoke Out ist außerdem zu beachten:

- Die maximal zulässige, frei (d.h. ohne Verstrebungen) überspannte Fläche beträgt 30 m².
- Die maximal zulässige, zusammenhängende Abdeckung beträgt ebenfalls 30 m². Größere Flächen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der NürnbergMesse.
- Die Abdeckung muss im unteren Drittel des Gesamtabstandes Sprinkler zum Boden angebracht werden, in den Hallen der NürnbergMesse im Regelfall max. 5 m über dem Hallenboden.

Bezugsquellen für sprinklertaugliche Stoffe

Ellermann GmbH
Bokelerstraße 100
33397 Rietberg, Deutschland
Tel +49 (0) 52 44. 9 03 80
Fax +49 (0) 52 44. 90 38 28
info@ellermann-konzepte.de
www.ellermann-konzepte.de

GVW Interieur GmbH
Kart-Carstens-Straße 17
52146 Würselen, Deutschland
Tel +49 (0) 24 05. 60 16-18
Fax +49 (0) 24 05. 60 16-17
www.flex-plain.de

Plaspack Netze GmbH
Dr.-Grobben-Straße 1
4690 Schwanenstadt, Österreich
Tel +43 (0) 76 73. 2 47 80
Fax +43 (0) 76 73. 2 47 82 66
sales@plaspack.at
www.plaspack.at

Rudolf Stamm GmbH
Sigmund-Riefler-Bogen 16
81829 München, Deutschland
Tel +49 (0) 89. 9 45 48 33
Fax +49 (0) 89. 9 45 48 30
info@rs-stamm.de
www.rs-stamm.de

Dieter Cronenberg GmbH & Co. KG
Worringer Straße 17
40211 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 2 11. 1 77 50-12
Fax +49 (0) 2 11. 1 77 50-50
c.sobczak@cronenberg-buehnenbedarf.de
www.cronenberg-buehnenbedarf.de

MediaSol GmbH & Co. KG
Eusterbrockstraße 44
33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland
Tel +49 (0) 52 42. 37 74 44
Fax +49 (0) 52 42. 37 78 44
info@mediasol.de
www.mediasol.de

Procedes Chenel – Deutschland Beilken
Digital Printing Werbegesellschaft mbH
Flughafenstraße 4
27809 Lemwerder, Deutschland
Tel +49 (0) 4 21. 69 35 20
Fax +49 (0) 4 21. 6 93 52 14
info@procedes.de
www.procedes.de

Sattler AG
Sattlerstraße 45
8041 Graz-Thondorf, Österreich
Tel +43 (0) 3 16. 41 04-0
Fax +43 (0) 3 16. 41 04-3 51
mail@sattler-ag.com
www.sattler-ag.com